

ज्ञापक.....109...../फा0 नं0.....16...../2023

कार्यालय अग्निशामालय पदाधिकारी, छपरा (सारण)

दिनांक 01-04-2023

सेवा में

प्रबंधक,

जे०डी० पब्लिक स्कूल
बंगरा ताउरपुर छपरा (सारण)

प्रसंग- आपत फ़ांका गुप्त टिंकन (31-03-2024)

विषय- अग्निशमन यंत्रों का जाँच प्रभाव-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाराज,

प्रसंगाधीन विषय के आलोक में प्रमाणित किया जाता है कि जे०डी० पब्लिक स्कूल बंगरा ताउरपुर
छपरा (सारण) के द्वारा निम्नलिखित अग्निशमक यंत्रों को दिनांक 31-03-2024 को अग्निशामालय छपरा में निरीक्षण एवं जाँच हेतु प्रस्तुत किया गया। जाँच के क्रम में निम्नलिखित अग्निशमन यंत्र घातु एवं क्रियाशील अवस्था में पाया गया।

1. ABC टाईप	४/९ kg) - ०८	अदद
2. डी०सी०पी० टाईप	(९/१० kg) - XX	अदद
3. सी०ओ०टु०	(४५ kg) - ०१	अदद
4. फोम टाईप	३ लीटर) - XX	अदद
5. बालू+पानी (बाल्टी)	- ०८	अदद
6. कम्पल	- १०	अदद
7. ओवर हेड वाटर टैंक		

सलाह-

1. प्रबंधक IS-2190-1992 अनुरूप अग्निशमन यंत्रों का संभारण एवं रख-रखाव करेंगे।
 2. प्रबंधक NBC Part-IV के टेबल 23 के गार्ड टाईन का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
 3. प्रबंधक रख-रखाव के अभाव में अग्निशमन यंत्रों में होने वाली खराबी की सारी जवाबदेही प्रबंधक की होगी।
 4. प्रबंधक किसी रजिस्टर्ड फर्म को AMC देना सुनिश्चित करेंगे।
 5. प्रबंधक वर्ष में दो बार मॉक ड्रिल का आयोजन करना सुनिश्चित करेंगे।
 6. प्रबंधक वर्ष में एक बार अपने अग्निशमन यंत्रों की जाँच इस कार्यालय के द्वारा सुनिश्चित करेंगे।
 7. प्रबंधक निर्गत की तिथि से 01-04-2023 से 31-03-2024 तक के लिए अग्निशमन यंत्रों का जांच प्रमाण-पत्र निर्गत की जाती है।
 8. No Smoking का बोर्ड लगाना सुनिश्चित करें।
 9. आपतकालीन नम्बर का डिस्पें बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेंगे।
- नोट- निरीक्षण के दौरान उपकरणों के खराब पाये जाने की स्थिति में जांच प्रतिवेदन नवीकरण को बीच में रर करने को अनुमति की जा सकती है।

विशारभाजन

01-04-2023

अधिष्ठान अग्निशमन पदाधिकारी
छपरा (सारण)
अग्निशामालय पदाधिकारी
छपरा (सारण)